Помощник межрайонного прокурора

Жилкина Ольга Владимировна

Железногорской межрайонной прокуратурой в рамках осуществления систематического надзора за исполнением законодательства о несовершеннолетних и молодежи в части охраны здоровья и жизни несовершеннолетних, проведена проверка исполнения пожарного законодательства в сфере антитеррористической защищенности в муниципальных казенных общеобразовательных учреждениях Железногорского района.

Проведенной проверкой установлено, что в 48 муниципальных образовательных учреждениях Железногорского района не соблюдаются требования законодательства о пожарной безопасности и не принимаются меры по решению вопроса обеспечения требуемого уровня противопожарной защищенности образовательного учреждения в нарушение положений законодательства, здания не оснащены устройствами молниезащиты.

Отсутствие устройства молниезащиты создает предпосылки для возникновения пожара вследствие замыкания электропроводки при попадании молнии, что может повлечь причинение вреда жизни и здоровью обучающихся и работников учреждения. Попадание молнии в здание школы может привести к выходу из строя электропроводок системы противопожарной защиты, имеющейся в образовательном учреждении, отказ работы которой способен вызвать задержку противопожарных мероприятий.

По результатам проверки Железногорской межрайонной прокуратурой в Железногорский городской суд направлено 48 исковых заявлений об обязании оборудовать здания муниципальных образовательных учреждений Железногорскоого района устройством молниезащиты.